

# 陆丰市用户水龙头水质监测信息公开表

( 2019 年 第 二 季 度 )

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	监测结果评价	不合格指标的监测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	市 CDC 门卫	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮	经检验, 结果为所检指标均达标		
2	东海镇土笼街	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
3	东海镇六驿市场内	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
4	东海镇龙潭路口	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
5	东海镇经济开发区院内	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
6	东海镇环城路中段	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
7	东海镇南堤路中段	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
8	东海镇龙辉路头	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
9	东海镇下街仔	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
10	丽景半岛酒店	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
11	东海花园对面	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
12	维也纳酒店	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
13	东海镇洛洲花苑	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
14	东海镇东海大道中段	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		
15	市政府食堂	陆丰市自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月16日		经检验, 结果为所检指标均达标		



序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	监测结果评价	不合格指标的监测值	健康风险提示及安全饮水建议
16	潭西镇自来水收费处	惠丰自来水有限公司	市 CDC	市 CDC	4月12日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮	经检验，结果为所检指标均达标		
17	河西镇镇政府侧	河西自来水有限公司	市 CDC	市 CDC	4月15日		经检验，结果为所检指标均达标		
18	河东镇自来水收费处	河东青山自来水有限公司	市 CDC	市 CDC	4月19日		经检验，结果为所检指标均达标		
19	大安区泽安花园	三溪水自来水有限公司	市 CDC	市 CDC	4月19日		经检验，结果为所检指标均达标		
20	博美镇镇政府院内	博美自来水厂	市 CDC	市 CDC	4月20日		经检验，结果为所检指标均达标		
21	桥冲镇博碣公路屠宰场	桥冲自来水厂	市 CDC	市 CDC	4月13日		经检验，结果为所检指标均达标		
22	南塘镇自来水收费处	南塘自来水厂	市 CDC	市 CDC	4月20日		经检验，结果为所检指标均达标		
23	碣石镇湖坑路口	玄武山自来水厂	市 CDC	市 CDC	4月18日		经检验，结果为所检指标均达标		
24	湖东镇自来水收费处	湖东兴湖自来水有限公司	市 CDC	市 CDC	4月18日		经检验，结果为所检指标均达标		
25	甲子镇荣记鱼丸店	甲子自来水公司	市 CDC	市 CDC	4月17日		经检验，结果为所检指标均达标		